

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Брянской области
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59 телефон 74-21-64, 64-63-79
E-mail: mchs.bryansk@gmail.com

Управление надзорной деятельности
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59 телефон 74-37-58

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Брянску
241050, г. Брянск, пл.К.Маркса д.2 телефон 74-12-25

(наименование надзорного органа, адрес, номер телефона, электронный адрес в сети Интернет)

ПРЕДПИСАНИЕ №491/1/1
по устранению нарушений установленных требований и мероприятий
в области пожарной безопасности

«09» декабря 2016 г.

МБДОУ детский сад №129 «Подсолнушек» г.Брянска
(наименование, адрес субъекта надзора)

Заведующему МБДОУ «Детский сад №129 г.Брянска «Подсолнушек» Мильшиной В.С.
(должность, фамилия, инициалы руководителя субъекта надзора, должностного лица субъекта надзора)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по г. Брянску (Главного государственного инспектора г. Брянску по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Москалева В.А. от 09.11.2016г. № 491, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" с 11 час. 00 мин. 21.11.2016 года до 10 час. 00 мин. 09.12.2016 года проведена плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Брянску (государственный инспектор г. Брянска по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Зайцевой Н.А., в помещениях здания МБДОУ детский сад №129 «Подсолнушек» г.Брянска по адресу: г. Брянск, 1-ый проезд Ст.Димитрова д.3а

(фамилия, инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять государственный надзор в области гражданской обороны, проводившего (проводивших) проверку)

совместно с: заведующим МБДОУ детский сад №129 «Подсолнушек» Мильшиной В.С.
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Выполнить дверь гладильной и кладовой для хранения белья с нормируемым пределом огнестойкости	ст.151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.08.02-89* п.1.82	09.06.2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и

раждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.



(подпись)
« ____ » декабря 2016 г.

Инспектор ОНДПР по г. Брянску
старший лейтенант внутренней службы
Зайцева Н.А.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
« ____ » декабря 2016 г.

Заведующий МБДОУ детский сад №129
«Подсолнушек» Мильшина В.С.
(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Брянской области 599-000